



Emplazamiento:

Confluencia de las C/ 29 y C/294
La Canyada (PATERNA) VALENCIA.

Promueve: VILATA DARDER HOLDING, S.L.

Mayo de 2015

ingevia
INGENIERÍA & SERVICIOS

INDICE

Documento nº1: MEMORIA

1.- OBJETO.....	2
2.- PETICIONARIO.....	2
3.- LUMINARIAS EMPLEADAS.....	2
8.- CONCLUSIONES.....	3

ANEXO I. cálculos LUMINOTÉCNICOS.

1.- OBJETO.

El presente documento se redacta con el objeto de dar respuesta al informe emitido por el Área de Infraestructuras-Oficina técnica del Ayuntamiento de Paterna, con número de **expediente 84/2014**, relativo al contenido del **“Proyecto de Urbanización y Accesos a Superficie Comercial en confluencia de las calles 29 y 294 de la Canyada (Paterna)”**.

El presente Anexo, incorpora atendiendo al referido informe relativo al Alumbrado público previsto en la actuación, los cálculos luminotécnicos que justifican que la iluminación proyectada cumple con los niveles de iluminación exigibles en función del tipo de vía.

2.- PETICIONARIO.

El promotor de las obras contenidas en el presente proyecto es:

VILATA DARDER HOLDING, S.L.

C/ Reino de Valencia, 14 H

46181 Benisanò (Valencia)

C.I.F.: B-97830426

Representante:

El representante de la sociedad es D. José Vilata Tamarit. N.I.F. 24.344.350-T

3.- LUMINARIAS EMPLEADAS.

Atendiendo a las condiciones del informe se ha efectuado el cálculo con las luminarias que se detallan:

Calle 29

Luminaria Modelo SOCELEC marca TECEO. Pot: 99 W, 64 LED, 500 mA.

Calle 294

Luminaria Modelo SOCELEC marca ARAMIS. Pot: 28 W, 24 LED, 350 mA.

Los cálculos permiten concluir que en el ámbito de la actuación se cumplen con los valores medios de iluminancia, incrementándose incluso en la confluencia de ambas calles.

En cualquier caso se propone que en fase de ejecución se revisen los emplazamientos de luminarias y en caso de procederé se podría incrementar algún punto de luz en el frente de la actuación que es la zona que dada la anchura del vial ofrece menos resevas.

4.- CONCLUSIONES.

En conclusión, el técnico que suscribe, redactor del *Proyecto de Urbanización y Accesos a Superficie Comercial en confluencia de las calles 29 y 294 de la Canyada (Paterna)*, considera justificadas la subsanación de los reparos contenidos en el informe municipal emitido.

Valencia, Mayo de 2015

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO



Fdo: Miguel Vera García.
Ingeniero de Caminos.

Anexo ESTUDIO LUMINOTÉCNICO

Proyecto de Urbanización y Accesos a Superficie Comercial en confluencia de las calles 29 y 294 de la Canyada (Paterna). Mayo 2.015

ANEXO I. CALCULO LUMINOTÉCNICO
